

דו"ח בדיקה מספר 7011900677

פרטי ההזמנה

שם המזמין : ארבל-שטראוס בע"מ ח.פ. : 514702612
 מענו : ת.ד. 21 ח'בת ציון 38885
 תאריך ההזמנה : 2020/05/14
 מספר הסכם : 3000067506

תאור המוצר

בדיקת החלקה - במעבדה במכשיר כבש
 הדגם הנבדק : H-H3402
 יצרן : HESKINS
 ארץ יצרן : הממלכה המאוחדת (בריטניה)
 תאור המוצר: סרט נגד החלקה מודבק על לוח עץ. גוון: שחור. רוחב הסרט: כ- 5 ס"מ

פרטי הנטילה

המדגם ניטל בתאריך: 2020/05/14 הנוטל: המזמין
 כמות במדגם : 1
 תאור המנה שמתוכה ניטל המדגם: סרט נגד החלקה

מהות הבדיקה: בדיקה מלאה לתקן ישראלי שאינה במסגרת תו תקן או צו יבוא חופשי

התאמה לדרישות התקן הישראלי ת"י 2279 - התנגדות להחלקה של משטחי הליכה קיימים
 ושל מוצרים חדשים המיועדים למשטחי הליכה, מיוני 2018
 הבדיקה בוצעה במסגרת הסכם הסכם שבועון

מסמך זה אינו היתר תו תקן

תוצאות הבדיקה במסמך זה
 מתייחסות רק לפריט שנבדק.

מסמך זה מכיל 2 דפים
 ואין להשתמש בו אלא במלואו.

מסקנות הבדיקה

פרוט התוצאות מצוי בדפים הפנימיים.

2020/05/14

תאריך הפקת דוח

יוסי פטל תפקיד טכנאי בכיר

שם המאשר:

דו"ח בדיקה מספר 7011900677

2 2

מספר סעיף	תאור סעיף	הערה
5.1	בדיקת החלקה בכבש	
5.1	בדיקה בכבש (R)	
5.1	בדיקה במים (ABC)	

נספח לסעיף 5.1 בדיקה בכבש (R)				
התכונה הנבדקת	יחידת מידה	תוצאת מדגם	סוג מדגם	הערות/ליקויים
דרגת התנגדות להחלקה בבדיקת כבש	מעלות	39.1	R13	