



הרשות הארצית לכבאות והצלה מחוז דן – מחלקת בטיחות אש



מחוז דן

28/8/2014
ט"ו שבט תשע"ד

לכבוד : חברת ארבל שטראוס

הנידון : עמודי חסימה לרחבות כיבוי אש

- א. בתאריך 11.9.2014 נערכה בדיקת עמוד חסימה לרחבות כיבוי אש מסוג דגם ירון (עשוי מחומר פולימרי קשיח) ונבחנו אישורי התקינה המצורפים.
- ב. נמצא שהעמוד עומד בנדרש ונותן מענה טוב לחסימה הרצויה ולמעבר רכב הכיבוי בעת חרום.

בברכה,

רשף עמית גולדמן

רמ"ח בטיחות אש מחוז דן