

תעודת בדיקה מס' 7011900248
בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

פרטי ההזמנה

שם המזמין	: ארבל - שטראוס בע"מ
מענו	: ת.ד. 21, חיבת ציון
תאריך ההזמנה	: 09/02/2020

תאור המוצר

אלמנט	: גבשושיות (מסמרות) מנירוסטה לסימון אזהרה והכוונה לאנשים עם מוגבלות ראייה בשטח חוץ ופנים.
מידות הגבשושית	: קוטר כ- 24.44 ס"מ, גובה כללי כ- 4.00 מ"מ שם דגם: 8002
יצרן	: ארבל שטראוס
	: ארץ ייצור: ישראל

פרטי הבדיקה

הבדיקה בוצעה בתאריך	: 09/02/2020
דוגמאות הבדיקה נבחרו ע"י בא כח: המזמין	
גודל המדגם	: 3 גבשושיות המסווגת ע"י המזמין עבור משטחי חוץ ופנים.

מהות הבדיקה

לפי בקשת נציג המזמין התאמה לדרישות תקן ישראלי ת"י 1918 חלק 6: "נגישות הסביבה הבנויה: אמצעי אזהרה והכוונה לאנשים עם מוגבלות ראייה" (טבלה 1). מאי 2011.
- מידות הגבשושיות כסימן אזהרה בלבד.

פרטי המדגם נמסרו ע"י ב"כ המזמין ובאחריותו בלבד.

תוצאות הבדיקה במסמך זה מתייחסות רק לפריט שנבדק.

תעודה זו מכילה 3 דפים ואין להשתמש בה אלא במלואה.

מסקנות הבדיקה

הגבשושיות הני"ל מתאימות לדרישות התקן בסעיף הנבדק עבור שטחי חוץ ופנים. המדגם לא נבדק לפי יתר סעיפי התקן מקומות הבדיקה ותוצאותיה ראה בדף מס' 2. תמונות בדף מס' 3
--

שם החותם: ילסקי פטל
תפקידו: הנדסאי בודק

09/02/20

תוצאות הבדיקה

לפי טבלה מס' 1 בת"י 1918 חלק 6

מס'	התכונה הנבדקת	יחידות	תוצאות הבדיקה	דרישות התקן	התאמה לדרישות התקן
1	סימון	הצהרת המזמין	אזהרה	הצהרת המזמין	מתאים
2	צורת החתך האנכי של הגבשושית או הפס	חזותי	מעגל קטום	טרפזי או מעוגל קטום	מתאים
3	גובה ראש הגבשושית או הפס	בשטחי חוץ (h)	קריאה I	4.00	5.0 - פלוס 0.5 - מינוס 1.0
			קריאה II	3.98	
3	בשטחי פנים (h)	מ"מ	קריאה I	4.00	3.5 - פלוס 0.5 - מינוס 1.0
			קריאה II	3.98	
			ממוצע כללי: 4.00 מ"מ		
4	מרחק בין מרכזי גבשושיות או פסים צמודים	מ"מ	לא ישים	60 – 50	-
5	קוטר הגבשושית/רוחב הפס	בסיס עליון (a)	קריאה I	14.19	15 – 12
			קריאה II	13.82	
			ממוצע כללי: 14.17		
5	בסיס תחתון (*a)	מ"מ	קריאה I	24.39	גדול ב- 10 מ"מ עד 12 מ"מ מהבסיס העליון
			קריאה II	24.50	
			ממוצע כללי: 24.44		

תעודת בדיקה מס' 7011900248

דף 3 מתוך 3 דפים

