

דין וחשבון על בדיקה מס' 9911903773

פרטי ההזמנה

שם המזמין :	ארבל-שטראוס בע"מ
מענו :	ת.ד. 21 חיבת ציון 38885
תאריך ההזמנה :	17/04/2019
לפי הזמנת רכש מס' :	4043

תאור המוצר

שרון תוצרת EVELUX
בגוון : אפור.

פרטי הנטילה

המדגם התקבל בתאריך : 17/04/2019 הנוטל בא כח : המזמין
גודל המדגם : שני פרטים

מהות הבדיקה

לפי בקשת המזמין בדיקת עמידות בבליה מואצת UV במשך 1000 שעות
--

מסמך זה מכיל 2 דפים ואין להשתמש בו אלא במלואו.	תוצאות הבדיקה במסמך זה מתייחסות רק לפריט שנבדק.	
--	---	--

כללי

תוצאות הבדיקות : ראה דף מס' 2

שם החותם: מהנדס משה חיים

תפקידו : ראש ענף מוצרי שלד גימור ואיטום

שם החותם: זוהר פייסיק

תפקידו : ראש מדור חומרי איטום וציפויים

02.06.2019

תוצאות הבדיקה

מספר	התכונה הנבדקת	יחידת מידה	תוצאה הבדיקה	הערות מקום הכשל	
1	עמידות בבליה מואצת UV במשך 1000 שעות	חזותי	- לא הופיעו סדקים -לא הופיעו סימני התפוררות	ראה תמונות הדוגמאות	
			בדיקה חזותית		שינוי גוון לפי ISO-105-
			ניראה שינוי קל בגוון בדוגמאות		4



מקרא :

- שינוי לפי ISO-105 שינוי הגוון בדרגות מס' 1-5

5 - אין שינוי גוון

1 - שינוי מהותי בגוון