

תעודת בדיקה מס' 9911903382
בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

פרטי ההזמנה

שם המזמין	: ארבל-שטראוס בע"מ
מענו	: ת.ד. 21, חיבת ציון
תאריך ההזמנה:	8/4/19

תאור המוצר

משטח פס מוביל מפוליאוריטן, בצבע: שחור, עבור שטחי חוץ ופנים
במידה: 60 X 30 ס"מ דגם: 8016

הבדיקה בוצעה בתאריך: 8/4/19	דוגמאות הבדיקה נבחרו ע"י בא כח: המזמין
גודל המדגם: 2 משטחי פס מוביל מפוליאוריטן עבור שטחי חוץ ופנים.	

מהות הבדיקה

לפי בקשת נציג המזמין התאמה לדרישות תקן ישראלי ת"י 1918 חלק 6: "נגישות הסביבה הבנויה: אמצעי אזהרה והכוונה לאנשים עם מוגבלות ראייה" (טבלה 1). מאי 2011. עבור מוביל מטיפוס 1.
- מידות הגבשושיות בסימן אזהרה בלבד.

פרטי המדגם נמסרו ע"י ב"כ המזמין ובאחריותו בלבד

תוצאות הבדיקה במסמך זה מתייחסות רק לפריט שנבדק.

תעודה זו מכילה 3 דפים ואין להשתמש בה אלא במלואה.

מסקנות הבדיקה

הדגם הנ"ל מתאים לדרישות התקן בסעיף הנבדק עבור שטחי חוץ ופנים.
מקומות הבדיקה ותוצאותיה ראה בדף מס' 2. תמונה ראה בדף מס' 3.

שם החותם: מהנדס משה חיים
תפקידו: ראש ענף מוצרי שלד וגימור

שם החותם: יוסף פטל
תפקידו: הנדסאי בודק

11/04/19

תוצאות הבדיקה

טבלה מס' 1 – מידות הגבשושיות בסימון אזהרה מטיפוס 1

מס'	התכונה הנבדקת	יחידות	תוצאות הבדיקה	דרישות התקן	התאמה לדרישות התקן
1	סימון	הצהרת המזמין	אזהרה	הצהרת המזמין	מתאים
2	צורת החתך האנכי של הגבשושית או הפס	חזותי	מעוגל קטום	טרפזי או מעוגל קטום	מתאים
3	גובה ראש הגבשושית או הפס	בשטחי חוץ (h)	4.00	5.0 - פלוס 0.5 - מינוס 1.0	מתאים
		בשטחי פנים (h)	4.00	3.5 - פלוס 0.5 - מינוס 0.5	מתאים
4	מרחק בין מרכזי גבשושיות או פסים צמודים	מ"מ	75.04	77 – 66	מתאים
5	קוטר הגבשושית/רוחב הפס	בסיס עליון (a)	ממוצע: 20.54	22 – 17	מתאים
		בסיס תחתון (*a)	ממוצע: 30.94	גדול ב- 10 מ"מ עד 12 מ"מ מהבסיס העליון	מתאים

חשבונית/

פורמטים זוהר

תל-אביב/ 11/04/19 תקן 1918 חלק 6 – טבלה 1

תעודת בדיקה מס' 9911903382

דף 3 מתוך 3 דפים

