

תעודת בדיקה מס' 7011901630
בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

פרטי ההזמנה

שם המזמין :	ארבל-שטראוס בע"מ
מענו :	ת.ד. 21, חיבת ציון
תאריך ההזמנה :	14/10/2020

תאור המוצר

משטח אזהרה עם גבשושיות מפוליאוריטן עבור שטח פנים וחוף גוון : שחור
דגם : 8018 , בגודל : 60/60 ס"מ

הבדיקה בוצעה בתאריך : 14/10/2020	דוגמאות הבדיקה נבחרו ע"י בא כח: המזמין
גודל המדגם : משטח אזהרה עם גבשושיות מפוליאוריטן עבור שטח פנים וחוף.	

מהות הבדיקה

לפי בקשת נציג המזמין התאמה לדרישות תקן ישראלי ת"י 1918 חלק 6: "נגישות הסביבה הבנויה: אמצעי אזהרה והכוונה לאנשים עם מוגבלות ראייה" (טבלה 1). מאי 2011. עבור מוביל מטיפוס 1. - מידות הגבשושיות בסימן אזהרה בלבד.
--

תעודה זו מכילה 3 דפים ואין להשתמש בה אלא במלואה.	תוצאות הבדיקה במסמך זה מתייחסות רק לפריט שנבדק.	פרטי המדגם נמסרו ע"י ב"כ המזמין ובאחריותו בלבד
--	---	--

מסקנות הבדיקה

הדגם הנ"ל מתאים לדרישות התקן בסעיף הנבדק עבור שטחי תוף ופנים. המדגם לא נבדק לפי יתר סעיפי התקן. מקומות הבדיקה ותוצאותיה ראה בדף מס' 2. תמונה ראה בדף מס' 3.

שם החותם: יוקי פטל
תפקידו : הנדסאי בודק

14/10/2020

תוצאות הבדיקה

טבלה מס' 1 – מידות הגבשושיות בסימון אזהרה מטיפוס 1

מס'	התכונה הנבדקת	יחידות	תוצאות הבדיקה	דרישות התקן	התאמה לדרישות התקן
1	סימון	הצהרת המזמין	אזהרה	הצהרת המזמין	מתאים
2	צורת החתך האנכי של הגבשושית או הפס	חזותי	מעוגל קטום	טרפזי או מעוגל קטום	מתאים
3	גובה ראש הגבשושית או הפס	בשטחי חוץ (h)	4.00	5.0 - פלוס 0.5 - מינוס 1.0	מתאים
		בשטחי פנים (h)		3.5 - פלוס 0.5 - מינוס 0.5	
4	מרחק בין מרכזי גבשושיות או פסים צמודים	מ"מ	ממוצע: 58.11	60-50	מתאים
5	קוטר הגבשושית/רוחב הפס	בסיס עליון (a)	ממוצע: 14.39	15-12	מתאים
		בסיס תחתון (*a)			

חשבונית/

פורמטים זוהר

תל-אביב/ 14/10/2020 תקן 1918 חלק 6 – טבלה 1

תעודת בדיקה מס' 7011901630

דף 3 מתוך 3 דפים

