

תעודת בדיקה מס' 7111901359
בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

פרטי ההזמנה

שם המזמין	: ארבל-שטראוס בע"מ
מענו	: ת.ד. 21, חיבת ציון
תאריך ההזמנה	: 07/07/2021

תאור המוצר

אלמנט: גבשושיות (מסמרות) מנירוסטה כולל ניגודי שחור עם פין לסימון אזהרה והכוונה לאנשים עם מוגבלות ראייה בשטח: חוץ ופנים.
מידות הגבשושית: קוטר כ- 24.43 מ"מ, גובה כללי כ- 4.00 מ"מ.

פרטי הבדיקה

הבדיקה בוצעה בתאריך: 06/07/2021
דוגמאות הבדיקה נבחרו ע"י בא כת: המזמין
גודל המדגם: 3 גבשושיות המסווגת ע"י המזמין עבור משטחי חוץ ופנים.

מהות הבדיקה

לפי בקשת נציג המזמין התאמה לדרישות תקן ישראלי ת"י 1918 חלק 6: "נגישות הסביבה הבנויה: אמצעי אזהרה והכוונה לאנשים עם מוגבלות ראייה" (טבלה 1). מאי 2011.
- מידות הגבשושיות כסימן אזהרה בלבד.

פרטי המדגם נמסרו ע"י ב"כ המזמין ובאתריות בלבד.

תוצאות הבדיקה במסמך זה מתייחסות רק לפריט שנבדק.

תעודה זו מכילה 3 דפים ואין להשתמש בה אלא במלואה.

מסקנות הבדיקה

הגבשושיות הני"ל מתאימות לדרישות התקן בסעיף הנבדק עבור שטחי חוץ ופנים. המדגם לא נבדק לפי יתר סעיפי התקן
מקומות הבדיקה ותוצאותיה ראה בדף מס' 2. ראה תמונה בדף מס' 3.

שם החותם: יוסי פטל
תפקידו: הנדסאי בודק

07/07/2021

תוצאות הבדיקה

לפי טבלה מס' 1 בת"י 1918 חלק 6

מס'	התכונה הנבדקת	יחידות	תוצאות הבדיקה	דרישות התקן	התאמה לדרישות התקן
1	סימון	הצהרת המזמין	אזהרה	הצהרת המזמין	מתאים
2	צורת החתך האנכי של הגבשושית או הפס	חזותי	מעגל קטום	טרפזי או מעוגל קטום	מתאים
3	גובה ראש הגבשושית או הפס	מ"מ	קריאה I	5.0 - פלוס 0.5 - מינוס 1.0	מתאים
			קריאה II		
3	בשטחי חוץ (h)	מ"מ	קריאה III	3.5 - פלוס 0.5 - מינוס 1.0	מתאים
			קריאה II		
4	מרחק בין מרכזי גבשושיות או פסים צמודים	מ"מ	קריאה I	60 – 50	-
			קריאה II		
5	קוטר הגבשושית/רוחב הפס	מ"מ	קריאה I	15 – 12	מתאים
			קריאה II		
5	בסיס עליון (a)	מ"מ	קריאה III	גדול ב- 10 מ"מ עד 12 מ"מ מהבסיס העליון	מתאים
			קריאה II		
5	בסיס תחתון (*a)	מ"מ	קריאה I	24.45	מתאים
			קריאה II		

