

תעודת בדיקה מס' 7111901946  
בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

**פרטי ההזמנה**

שם המזמין	: ארבל - שטראוס בע"מ
מענו	: ת.ד. 21, חיבת ציון
תאריך ההזמנה	: 24/10/2021

**תאור המוצר**

אלמנט	: "אביזר מוביל מטיפוס 1" מנירוסטה עבור שטחי חוץ ופנים בצבע: כסף, אורך כ- 30 ס"מ,
שם דגם	: 9000 יצרן: ארבל שטראוס
	ארץ ייצור: ישראל

**פרטי הבדיקה**

הבדיקה בוצעה בתאריך:	24/10/2021
דוגמאות הבדיקה נבחרו ע"י בא כח:	המזמין
גודל המדגם:	אביזר מוביל מטיפוס 1 עבור שטחי חוץ ופנים.

**מהות הבדיקה**

לפי בקשת נציג המזמין התאמה לדרישות תקן ישראלי ת"י 1918 חלק 6: "נגישות הסביבה הבנויה: אמצעי אזהרה והכוונה לאנשים עם מוגבלות ראייה" (טבלה 1). מאי 2011.
- עבור מוביל מטיפוס 1. -בדיקת מידות בלבד

פרטי המדגם נמסרו ע"י ב"כ המזמין ובאחריותו בלבד
--

תוצאות הבדיקה במסמך זה מתייחסות רק לפריט שנבדק.
---

תעודה זו מכילה 3 דפים ואין להשתמש בה אלא במלואה.
--

**מסקנות הבדיקה**

האביזר הנ"ל מתאימים לדרישות התקן בסעיף הנבדק עבור שטחי חוץ ופנים. המדגם לא נבדק לפי יתר סעיפי התקן.
מקומות הבדיקה ותוצאותיה ראה בדף מס' 2. ראה תמונה בדף מס' 3.

שם החותם: יוסף פטל  
תפקידו: הנדסאי בודק

24/10/2021

## תוצאות הבדיקה

לפי טבלה מס' 1 בת"י 1918 חלק 6 מוביל מטיפוס 1

מס'	התכונה הנבדקת	יחידות	תוצאות הבדיקה	דרישות התקן	התאמה לדרישות התקן
1	סימון	הצהרת המזמין	מוביל מטיפוס 1	הצהרת המזמין	מתאים
2	צורת החתך האנכי של הגבשושית או הפס	חזותי	מעוגל קטום	טרפזי או מעוגל קטום	מתאים
3	גובה ראש הגבשושית או הפס	בשטחי חוץ (h)	קריאה I	קריאה II	קריאה III
			4.27	3.90	3.82
			ממוצע כללי: 4.00 מ"מ		
3	בשטחי פנים (h)	מ"מ	קריאה I	קריאה II	קריאה III
			4.27	3.90	3.82
			ממוצע כללי: 4.00 מ"מ		
4	מרחק בין מרכזי גבשושיות או פסים צמודים	מ"מ	אביזר בודד	77 – 66	-
5	קוטר הגבשושית/רוחב הפס	בסיס עליון (a)	קריאה I	קריאה II	קריאה III
			20.49	20.44	20.71
			ממוצע כללי: 20.54 מ"מ		
5	בסיס תחתון (*a)	מ"מ	קריאה I	קריאה II	קריאה III
			31.14	30.72	31.06
			ממוצע כללי: 30.97 מ"מ		

חשבונית/

פורמטים זוהר

תל-אביב/ 24/10/2021 תקן 1918 חלק 6 – טבלה 1 מוביל

תעודת בדיקה מס' 7111901946

דף 3 מתוך 3 דפים

