

תעודת בדיקה מס' 7311904392
בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

פרטי ההזמנה

שם המזמין	: ארבל- שטראוס בע"מ
מענו	: ת.ד. 21, חיבת ציון
תאריך ההזמנה	: 05/09/2023

תאור המוצר

אלמנט:	"אביזר מוביל מטיפוס 1" מאלומיניום עבור שטחי חוץ ופנים בצבע: כסף,
אורך כ-	100 ס"מ, שם דגם: 9002

פרטי הבדיקה

הבדיקה בוצעה בתאריך:	05/09/2023
גודל המדגם:	אביזר מוביל מטיפוס 1 עבור שטחי חוץ ופנים.

מהות הבדיקה

לפי בקשת נציג המזמין התאמה לדרישות תקן ישראלי ת"י 1918 חלק 6: "נגישות הסביבה הבנויה: אמצעי אזהרה והכוונה לאנשים עם מוגבלות ראייה" (טבלה 1). מאי 2011.
- עבור מוביל מטיפוס 1. -בדיקת מידות בלבד

פרטי המדגם נמסרו ע"י ב"כ המזמין ובאחריותו בלבד	תוצאות הבדיקה במסמך זה מתייחסות רק לפריט שנבדק.	תעודה זו מכילה 3 דפים ואין להשתמש בה אלא במלואה.
--	---	--

מסקנות הבדיקה

האביזר הנ"ל מתאימים לדרישות התקן בסעיף הנבדק עבור שטחי חוץ ופנים. המדגם לא נבדק לפי יתר סעיפי התקן.
מקומות הבדיקה ותוצאותיה ראה בדף מס' 2. ראה תמונה בדף מס' 3.

שם החותם: יוסי פטל

תפקידו: הנדסאי בודק

05/09/2023

תוצאות הבדיקה**לפי טבלה מס' 1 בת"י 1918 חלק 6 מוביל מטיפוס 1**

מס'	התכונה הנבדקת	יחידות	תוצאות הבדיקה	דרישות התקן	התאמה לדרישות התקן
1	סימון	הצהרת המזמין	מוביל מטיפוס 1	הצהרת המזמין	מתאים
2	צורת החתך האנכי של הגבשושית או הפס	חזותי	טרפז	טרפזי או מעוגל קטום	מתאים
3	גובה ראש הגבשושית או הפס	בשטחי חוץ (h)	קריאה I	קריאה II	קריאה III
			4.08	3.92	4.01
			ממוצע כללי: 4.00 מ"מ		
3	גובה ראש הגבשושית או הפס	בשטחי פנים (h)	קריאה I	קריאה II	קריאה III
			4.08	3.92	4.01
			ממוצע כללי: 4.00 מ"מ		
4	מרחק בין מרכזי גבשושיות או פסים צמודים	מ"מ	אביזר בודד	77 – 66	-
5	קוטר הגבשושית/רוחב הפס	בסיס עליון (a)	קריאה I	קריאה II	קריאה III
			2051	2081	19.83
			ממוצע כללי: 20.38 מ"מ		
5	קוטר הגבשושית/רוחב הפס	בסיס תחתון (*a)	קריאה I	קריאה II	קריאה III
			30.90	30.89	30.86
			ממוצע כללי: 30.88 מ"מ		

חשבונית/

פורמטים זוהר

תל-אביב/ 05/09/2023 תקן 1918 חלק 6 – טבלה 1 מוביל

תעודת בדיקה מס' 7311904392

דף 3 מתוך 3 דפים

