



תעודת בדיקה מס' 7311904391
בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

פרטי ההזמנה

שם המזמין	: ארבל- שטראוס בע"מ
מענו	: ת.ד. 21, חיבת ציון
תאריך ההזמנה	: 05/09/2023

תאור המוצר

אלמנט:	"אביזר מוביל מטיפוס 1" מאלומיניום עבור שטחי פנים בצבע: כסף,
אורך כ-	300 ס"מ, שם דגם: 9004/3

פרטי הבדיקה

הבדיקה בוצעה בתאריך:	05/09/2023
דוגמאות הבדיקה נבחרו ע"י בא כח:	המזמין
גודל המדגם:	אביזר מוביל מטיפוס 1 עבור שטחי פנים.

מהות הבדיקה

לפי בקשת נציג המזמין התאמה לדרישות תקן ישראלי ת"י 1918 חלק 6: "נגישות הסביבה הבנויה: אמצעי אזהרה והכוונה לאנשים עם מוגבלות ראייה" (טבלה 1). מאי 2011.
- עבור מוביל מטיפוס 1. -בדיקת מידות בלבד

פרטי המדגם נמסרו ע"י ב"כ המזמין ובאחריותו בלבד
--

תוצאות הבדיקה במסמך זה מתייחסות רק לפרט שנבדק.
--

תעודה זו מכילה 3 דפים ואין להשתמש בה אלא במלואה.
--

מסקנות הבדיקה

האביזר הנ"ל מתאימים לדרישות התקן בסעיף הנבדק עבור שטחי פנים. המדגם לא נבדק לפי יתר סעיפי התקן.
מקומות הבדיקה ותוצאותיה ראה בדף מס' 2. ראה תמונה בדף מס' 3.

שם החותם: יוסי פטל
תפקידו: הנדסאי בודק

05/09/2023

תוצאות הבדיקה

לפי טבלה מס' 1 בת"י 1918 חלק 6 מוביל מטיפוס 1

מס'	התכונה הנבדקת	יחידות	תוצאות הבדיקה	דרישות התקן	התאמה לדרישות התקן
1	סימון	הצהרת המזמין	מוביל מטיפוס 1	הצהרת המזמין	מתאים
2	צורת החתך האנכי של הגבשושית או הפס	חזותי	טרפז	טרפזי או מעוגל קטום	מתאים
3	גובה ראש הגבשושית או הפס בשטחי פנים (h)	מ"מ	קריאה I	קריאה II	קריאה III
			3.07	3.14	3.03
			ממוצע כללי: 3.08 מ"מ		
4	מרחק בין מרכזי גבשושיות או פסים צמודים	מ"מ	אביזר בודד	77 – 66	-
5	קוטר הגבשושית/רוחב הפס	מ"מ	קריאה I	קריאה II	קריאה III
			19.81	19.94	19.83
			ממוצע כללי: 19.86 מ"מ		
5	בסיס עליון (a)	מ"מ	קריאה I	קריאה II	קריאה III
			29.95	29.96	29.95
			ממוצע כללי: 29.95 מ"מ		
5	בסיס תחתון (*a)	מ"מ	קריאה I	קריאה II	קריאה III
			29.95	29.96	29.95
			ממוצע כללי: 29.95 מ"מ		
5	בסיס תחתון (*a)	מ"מ	קריאה I	קריאה II	קריאה III
			29.95	29.96	29.95
			ממוצע כללי: 29.95 מ"מ		

חשבונית/

פורמטים זוהר

תל-אביב/ 05/09/2023 תקן 1918 חלק 6 – טבלה 1 מוביל

תעודת בדיקה מס' 7311904391

דף 3 מתוך 3 דפים

